

| PRESTAZIONE | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Aumento di potenza su connessione trifase | Aumento di potenza per una singola connessione trifase con potenza disponibile ≤ 33 kW prima della variazione e $> 33 \leq 50$ kW dopo la variazione |
| Modifica connessione con passaggio dell'alimentazione da Monofase a Trifase | Aumento o diminuzione di potenza per singola connessione monofase con potenza disponibile ≤ 11 kW a singola fornitura trifase con potenza disponibile $\leq 16,5$ kW |
| Modifica connessione con passaggio dell'alimentazione da Trifase a Monofase | Aumento o diminuzione di potenza per singola connessione trifase con potenza disponibile ≤ 11 kW a singola fornitura monofase con potenza disponibile $\leq 6,6$ kW |
| Energizzazione di un nuovo punto di consegna monofase con punto di prelievo sulla rete BT | Nuova connessione e avvio dell'alimentazione per fornitura monofase (temporanea) con potenza disponibile $\leq 6,6$ kW e distanza dagli impianti di rete permanente fino a 20 metri |
| Energizzazione di un nuovo punto di consegna trifase con punto di prelievo sulla rete BT | Nuova connessione e avvio della alimentazione per fornitura trifase (permanente ordinaria) con potenza disponibile ≤ 30 kW e distanza della cabina di riferimento fino a 750 metri |
| Energizzazione di un nuovo punto di consegna monofase con punto di prelievo sulla rete BT | Nuova connessione e avvio della alimentazione per fornitura monofase (temporanea) con potenza disponibile $\leq 6,6$ kW e distanza massima fino a 20 metri dagli impianti di rete permanente |
| Energizzazione di un nuovo punto di consegna trifase con punto di prelievo sulla rete BT | Nuova connessione e avvio della alimentazione per fornitura trifase (temporanea) con potenza disponibile ≤ 33 kW e distanza massima fino a 20 metri dagli impianti di rete permanente |
| Spostamento di un gruppo di misura in bassa tensione | Spostamento di un gruppo di misura in bassa tensione entro un raggio di 10 metri dalla precedente ubicazione |