

ALLEGATO DELIBERA 540/21

Specifiche tecniche per la connessione al Service Access Point alla rete di comunicazione messa a disposizione da e-distribuzione per lo scambio dati secondo quanto previsto dalla delibera 540/2021/R/EEL

Il produttore dovrà convogliare i dati, rilevati in conformità a quanto previsto dalla delibera 540/2021/R/EEL, fino alla porta di ingresso del Service Access Point alla rete di comunicazione del gestore di rete che è costituito da una box di terminazione fibra ottica.

La box di terminazione fibra ottica sarà posizionata all'interno/all'esterno dell'area di pertinenza della (specificare se CS o CP) denominata, contraddistinta dal FG..., part., sub., del catasto fabbricati/terreni di, nella posizione indicata nella planimetria sottostante.

LAYOUT

Il Produttore si collegherà alla porta n. con connettore LC (mettere anche una croce sulla casella della porta).



Il produttore dovrà fornire alimentazione derivata da linea BT, rendendola disponibile al quadro posizionato nel locale (evidenziare la posizione nel layout sovrastante).

Firma Produttore

Firma ED